

محافظة القاهرة  
مديرية الطب البيطرى بالقاهرة  
المجزر الآلى بالبساتين

كراسة الشروط ومواصفات لعملية صيانة عدد (٢) وحدة توليد كهربائى

ماركة كمنز وعدد (٧) قواطع أتوماتيك

سعر النسخة: (٣٥١) ثلاثمائة واحد وخمسون  
جنيها مصريا فقط لاغير شاملة ١٤% ضريبة  
القيمة المضافة

موعد فتح المظاريف ٢٠٢٤ / ٩ / ١٧

رئيس اللجنة

اللجنة :

-١

-٢

-٣

يعتمد ،،،،

مدير مديرية طب بيطرى القاهرة

د/ صبرى زينهم عكاشة

## الشروط والمواصفات العامة

تعن مديرية الطب البيطرى بالقاهرة عن مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية الصيانة لعدد (٢) وحدة توليد كهرباء ديزل ماركة كمنز وطريقة التشغيل عن طريق (٢) لوحة كهرباء A-T-S

وعدد (٣) قاطع أتوماتيك ماركة سيمنز سعة ٣٢٠٠ أمبير (٢) مصدر عمومى + قاطع ربط بين المصدرين (كابلر) + لوحة كمنترول الخاصة بالقواطع الثلاث

وعدد (٢) قاطع ربط ماركة (ABB) ثابت سعة ١٦٠٠ أمبير ربط بين المصادر العمومية ولوحات التوزيع + لوحة كمنترول الخاصة بهم

وعدد (٢) قاطع ربط ماركة (ABB) سعة ١٦٠٠ أمبير ربط بين (٢) مولد ولوحات التوزيع + لوحة كمنترول الخاصة بهم أيضا

بالمجزر الآلى بالبساتين وفقا للشروط الآتية :-

١- هذه العملية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

٢- مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات بنفس الأسعار والشروط ولمديرية الطب البيطرى بالقاهرة الحق في إستمرار التعاقد أو إنهائه

٣- على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة آلاف جنيها فقط لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذى يكمل التأمين المؤقت الى مايساوى ٥% من قيمة العقد

٤- يتم سداد التأمين الإبتدائي النقدي علي الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (٢٠١٠٠٧٠١)

٥- يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة لموقع المجرر الالى بالبساتين لمعاينة الوحدات ومكوناتها ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية .

اللجنة

رئيس اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

-١

-٢

-٣

٦-) يجب تقديم العطاء في مظلوفين احدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح المظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا

٧-) يجب أن يشتمل مظلوف العرض الفني على الآتي :

١- جميع البيانات الفنية عن العرض

ب- بيانات عن أسماء ووظائف و خبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على التنفيذ ومستوى الخبرة لكل منهم.

ج - المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .

د- شهادات سابقة الخبرة والأعمال عن أعمال مماثلة لموضوع المناقصة .

هـ- بيانات القيد بالسجل التجاري .

و- البطاقة الضريبية .

ز- شهادة القيد لدى مصلحة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة .

ح- بيان الشكل القانوني للجهة موقعه العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.

ط - كراسة الشروط والمواصفات موقعة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء (ماعدا جدول الأسعار الذي يتم وضعه في المظلوف المالي).

ك - اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي علي الكود المؤسسي (٢٠١٠٠٧٠١) الخاص بمديرية الطب البيطري بالقاهرة.

ل - مدة الارتباط لاتقل عن ثلاث شهور من تاريخ الفتح الفني .

٨- يجب أن يشتمل المظلوف المالي على:

أ - جدول الأسعار وطريقة السداد

ب- قوائم قطع الغيار والأصناف التي يتوقع إستخدامها خلال مدة التعاقد وان يتم وضع سعر لكل صنف وتكون هذه الأسعار ثابتة خلال مدة التعاقد ويتم المحاسبة على قطع الغيار والاصناف التي يتم استخدامها فعلا

اللجنة

رئيس اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

-١

-٢

-٣

٩- يجب إمساك نماذج لتسجيل اعمال الصيانة الدورية وأعمال الفحص والتفتيش واعمال الإصلاح والعمرات وتسجيل اى عوارض تحدث والإجراءات التي اتخذت لعلاجها وتقدم بصورة دورية الى إدارة المجرز في نهاية كل شهر

١٠- ) يلتزم صاحب العطاء المقبول بتواجد طاقم الصيانة المكون من مهندس وفنى ليوم عمل كامل مرة واحدة أسبوعيا على الأقل بواسطة متخصصين لإجراء اعمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء وحدتى توليد الكهرباء ومتابعة أداء الوحدات وهذا بخلاف حالات الاستدعاء عند الضرورة في حالة حدوث اعطال طارئة وتلتزم الشركة بالحضور فور الإبلاغ عن العطل وفى حالة وجود اعطال يجب الاستمرار في العمل لحين اصلاح تلك الأعطال

١١- ) يجب ان تشتمل اعمال الصيانة والإصلاح على الاتى على سبيل المثال لا الحصر :-

أ - اصلاح اى اعطال قد تكون موجودة حاليا

ب- أن يشمل برنامج الصيانة على أعمال الصيانة الدورية والوقائية ويراعى أن تتم أعمال الصيانة وفقا لخطة زمنية مجدولة بهدف معالجة المعدات والأجهزة والاجزاء قبل وصولها الى حالة الإخفاق مع مراجعتها والكشف والتفتيش عليها دوريا بما يسمح باستمرارها في العمل دون تعرضها لتوقف مفاجئ

ج - الصيانة تشمل اصلاح الأعطال الطارئة ومايوجد من اعطال ويجب ان يتم الإصلاح لاي عطل فور اكتشافه خلال عمليات الفحص والتفتيش الدورى او خلال التشغيل

د- يجب أن يشمل برنامج الصيانة والإصلاح على اعمال الإصلاحات والعمرات اذا لزم الامر بقصد تجديد الآلات والتجهيزات واعادتها الى حالتها التشغيلية بكفاءة عالية

هـ - فحص الدوائر الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفنية لمداركة اى تلف او استهلاك بها مع فحص جميع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية واستبدال الغير صالح منها

و- فحص جميع الأجهزة الكهربائية والمنظمات ووسائل التحكم والحماية والانتذار وجميع أجزاء وحدتى توليد الكهرباء والتأكد من انها تعمل بكفاءة ويجرى ضبطها او استبدالها اذا لزم الامر

اللجنة

رئيس اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

-١

-٢

-٣

ز- اذا حدث اى عارض أثناء التشغيل يجب أن يتم فحص الوحدة وتحديد السبب فوراً مع إجراء مايلزم من اصلاح لضمان استمرارية الشغل بالكفاءة الكاملة طبقاً لمواصفات الوحدة

ح- يتم تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه واي أعمال أخرى تكون ضرورية لاستمرار تشغيل وحدتى توليد الكهرباء بأقصى قدر من الكفاءة

١٢-) تتم المحاسبة المالية كل شهرين

١٣-) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلى مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكاوي إلى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية:

م	موضوع الشكوى	المدة
١	شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط.	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الاقل.
٢	شكاوي متعلقة بالبت الفني.	قبل الموعد المحدد بجلسة فتح المظاريف المالية بيومين عمل على الاقل.
٣	شكاوي متعلقة بالبت المالي.	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الاقل.
٤	شكاوي متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ.	يتم تقديم الشكاوي بعد يومين عمل على الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي.

١٤-) مع تقديم صورة من الشكوى في ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها

١٥-) تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً موعداً لفتح المظاريف وذلك بمقر المديرية / ٢ ش جبرة الظريفة عين الصيرة - مصر القديمة - القاهرة ولن يلتفت الى اى اعطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

يعتمد ،،،،

مدير مديرية طب بيطرى القاهرة

د/ صبرى زينهم عكاشة